



servizi
e tecnologie
di saldatura
CERTIFICAZIONI

**Rapporto di Valutazione
Certificazione dell'Impresa
ai sensi del RG CE 303/2008**

Mod. RV-I.303
Rev. 2 del 12/02/14

DATI IMPRESA OGGETTO DI CERTIFICAZIONE – Rif. Int. 14FGI.0207

Società: Termocontrol snc di Marinelli Miro & C
Indirizzo: Via Covignano 143
CAP – Località: 47923 - Rimini Prov.: RN
Persona di riferimento: Marinelli Miro Cellulare:
Tel.: 0541776308 Fax:
PIVA: 02526480401 CF (se diverso): 02526480401
PEC: Numero Iscrizione Registro FGAS: IR003827

TIPO DI VERIFICA

Certificazione iniziale Sorveglianza Documentale a ____ mesi Sorveglianza in campo a ____ mesi

Team di Valutazione:	Ispettore	Esperto Tecnico	Osservatore
	BRUNELLI FRANCESCA		

Data Verifica: 19/06/2014

Durata: 1 h

SCOPO DI CERTIFICAZIONE: ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE

RIEPILOGO EVIDENZE

REQUISITO	DATO / EVIDENZA	CONFORMITÀ DEL REQUISITO	
		SI	NO
Valore Fatturato Medio ultimi tre anni:	€ _____ 37872 _____	-	-
Numero di Persone Certificate:	N°: _____ 1 _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'impresa possiede la strumentazione adeguata?	Si veda punto 3 della Parte riservata del presente Rapporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'impresa gestisce le attività secondo un Piano della Qualità adeguato?	Si veda punto 4 della Parte riservata del presente Rapporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RILIEVI:

- NC Oss. Si raccomanda di prendere in considerazione la possibilità di effettuare corsi di formazione su rischi specifici (rischio elettrico).
- NC Oss.
- NC Oss.

ESITO VERIFICA

- La verifica ha avuto esito positivo e si propone il rilascio/mantenimento¹ della certificazione.
- La verifica ha avuto esito parzialmente positivo e si raccomanda la certificazione/mantenimento della certificazione.¹ L'azienda si impegna ad inviare le evidenze documentali della chiusura dei rilievi.
- La verifica ha avuto esito negativo pertanto non si raccomanda il rilascio/mantenimento¹ della certificazione e si propone l'effettuazione di una ulteriore verifica completa.

Luogo – Data: 19/06/14
Via Covignano 143 Rimini (RN)

Firma Tecnico Incaricato

Brunelli Francesca

¹ Eliminare o barrare la parte che non interessa

L'impresa, per ricevuta del rapporto (solo per le verifiche in campo):

Data: 19/06/2014

TERMOCONTROL S.n.c.

Firma di *MARINELLI Miro & C*

Via C. Clerici, 31 - RIMINI (RN)

Partita IVA 02526480401

N° ALBO ARTIGIANI 83477